



Nr.	SPECIFIKACIJA:
1.	ELEKTRINIO LAIDUMO VALDIKLIS
2.	BIOCIDO SIURBLYS DOZATORIUS
3.	EL. PASKIRSTYMO SPINTA
4.	INHIBITORIAUS SIURBLYS DOZATORIUS
5.	SIURBLYS DOZATORIUS SU INTEGRUOTU PH - METRU
6.	JĖJIMAS 3/4"
7.	pH DAVIKLIS
8.	ELEKTRINIO LAIDUMO DAVIKLIS
9.	IŠĖJIMAS 3 /4"

	Projektas: AUTOMATINĖ DOZAVIMO STOTIS			Brėžinys Nr. 1	StrokeDos	
	Braižė:	K. Mailaitė	2014-11-24	Automatinė dozavimo stotis		Mastelis
	Tikrinio:	M. Baltušnikas	2014-11-24			1 : 8
	Klientas:				A 4	Lapas
						1/1